

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,

номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,

электронный адрес: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 559/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70 г. Челябинска»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 559 от 19.05.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«11» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

«18» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила 3 часа 00 минут

проведена плановая, выездная проверка Куценко Александром Андреевичем - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 46.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Яковлевой Галиной Валентиновной – директором МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022 г.	
2.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не вводится учет наличия, периодич-	п. 60 Правил противопожарного ре-	01.06.2022 г.	

	ности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	жима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
3.	Руководитель организации не организовал проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022 г.	
4.	Помещение музея не защищено автоматической пожарной сигнализацией	ч. 3, 4 ст. 4, ст. 6, ст. 83 123-ФЗ от 22.07.2008 г., табл. А1 СП 5.13130.2009	01.06.2022 г.	
5.	Замок на двери эвакуационного выхода (эвакуационный выход из столовой наружу) не обеспечивает возможность свободного открывание изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022 г	
6.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен учебных кабинетов №№ 5, 6, 28, 37, 38, 44, 46.	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022 г	
7.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для потолков учебных кабинетов №№ 14, 39.	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- * собственники имущества;
- * руководители федеральных органов исполнительной власти;
- * руководители органов местного самоуправления;
- * лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- * лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- * должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору



А.А. Куценко

Предписание для исполнения получил:

«18» сентября 20 11 г. Директор И. В. Яковлева
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)