

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 70 г. Челябинска»**

г. Челябинск, 60-летия Октября, 46, тел.: 736-30-52, chel.moy70.89@mail.ru

Заместителю главного
государственного инспектора
г. Челябинска по пожарному
надзору

Директора МБОУ «СОШ №70
г. Челябинска»
Г.В.Яковлевой

Ответ на предписание от 29.06.2021г, выданного инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Куценко А.А.

По данному предписанию были устранены нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу: Б.Хмельницкого,24

№ п/п	Вид нарушений по предписанию	Принятие мер
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц осуществляющих свою деятельность на объектах защиты.	Проведена тренировка п эвакуации учащихся и обслуживающего персонала летнего лагеря 21.06.2021г.
2.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Заведен в связи с утратой старого, новый журнал по эксплуатации систем противопожарной защиты, заменены 2 огнетушителя с просроченным сроком перезарядки.
3.	Руководитель организации не организовал проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раза в год.	28 июня 2021года проведена проверка внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.
4.	Замок на двери эвакуационного выхода (эвакуационный выход № 2) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Выполнено.
5.	Замок на двери эвакуационного выхода (эвакуационный выход №5) не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа.	Выполнено.
6.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс	Выполнено.

	пожарной опасности применённых облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен учебных кабинетов № 7,9,21,23,33.	
7.	На объекте защиты не храниться техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ).	Заказан проект на техническую документацию на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ).

Директор МБОУ «СОШ №70г. Челябинска»

Г.В. Яковлева

