

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 70 г. Челябинска»**

г. Челябинск, 60-летия Октября, 46, тел.: 736-30-52, chel.mou70.89@mail.ru

Заместителю главного
государственного инспектора
г. Челябинска по пожарному
надзору

Директора МБОУ «СОШ №70
г. Челябинска»
Г.В.Яковлевой

Ответ на предписание от 29.06.2021г, выданного инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Куценко А.А.

По данному предписанию были устранены нарушения требований пожарной безопасности в здании по адресу: 60-летие Октября,46

№ п/п	Вид нарушений по предписанию	Принятие мер
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц осуществляющих свою деятельность на объектах защиты	Проведена тренировка по эвакуации учащихся и обслуживающего персонала летнего лагеря 21.06.2021г.
2.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Заведен в связи с утратой старого, новый журнал по эксплуатации систем противопожарной защиты, заменены 2 огнетушителя с просроченным сроком перезарядки.
3.	Руководитель организации не организовал проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раза в год.	28 июня 2021года проведена проверка внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.
4.	Помещение музея не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Заказан проект на обеспечение защиты пожарной сигнализации.
5.	Замок на двери эвакуационного выхода (эвакуационный выход из столовой наружу) не обеспечивает возможность свободного открывания без ключа.	Выполнено.
6.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности применённых облицовочных	Выполнено.

	и декоративно-отделочных материалов для стен учебных кабинетов №5,6,28,37,38,44,46.	
7.	На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности применённых облицовочных и декоративно-отделочных материалов №14,39.	Выполнено.

Директор МБОУ «СОШ №70г. Челябинска»



Г.В. Яковлева